

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, тел. 42-92-01, E-mail: Kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2, тел. 66-68-04, E-mail: ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 62 / 1 / 70

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 62 (далее –

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62);

Заведующему МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 Лукаш В.П.;

Ответственному за пожарную безопасность МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 Маклаковой Т.В.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору Машкова И.Н. от 16.03.2021 № 62, ст. 6 Федерального Закона от 21.12.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «13» апреля 2021 года по 12 ч. 00 мин. «23» апреля 2021 года проведена плановая проверка:

Заместителем главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, врио заместителя начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Храбровым Андреем Станиславовичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

Здания и помещений МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 расположенного по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 6 корп. 5

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 Лукаш В.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты в помещениях (на 2-м этаже в помещении туалетной комнаты старшей группы и старшей группы А, на 1-м этаже в	Основание: ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 69-ФЗ); ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	31.03.2022 включительно	

	<p>помещении туалетной комнаты подготовительной группы и средней группы, на 1-м этаже в медицинском блоке смотровой кабинет и туалет) отделка потолка выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (не предоставлен сертификат).</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты в помещениях (на 2-м этаже в помещении туалетной комнаты старшей группы и старшей группы А, на 1-м этаже в помещении туалетной комнаты подготовительной группы и средней группы, на 1-м этаже в медицинском блоке смотровой кабинет и туалет) отделку потолка выполнить из материалов с классом пожарной опасности, соответствующим нормативным документам.</p>	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ).		
2.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты на 2-м этаже пожарный шкаф №4 изготовлен из горючих материалов.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты на 2-м этаже пожарный шкаф №4 выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.</p>	<p>Основание: ст. 20 ФЗ №69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 4 ст. 107 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденные Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 52-ст.</p>	31.03.2022	включительно
3.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты на путях эвакуации у старшей группы на 2-м этаже отсутствует извещатель пожарный ручной.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты на путях эвакуации у старшей группы на 2-м этаже установить извещатель пожарный ручной в соответствии с требованиями нормативных документов.</p>	<p>Основание: ст. 20 ФЗ №69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее – СП 484.1311500.2020).</p>	31.03.2022	включительно
4.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты на путях эвакуации у старшей группы на 1-м этаже извещатель пожарный ручной установлен выше 1,6 метра от уровня пола.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты на путях эвакуации у старшей группы на 1-м этаже установить извещатель пожарный ручной в соответствии с требованиями нормативных документов.</p>	<p>Основание: ст. 20 ФЗ №69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020.</p>	31.03.2022	включительно
5.	<u>Вид нарушения:</u>	<p>Основание: п. 35 «в» Правил</p>	31.03.2022	

	<p>На объекте защиты в подвальном помещении допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты в подвальном помещении оборудовать электросветильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	<p>противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).</p>	включительно	
6.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты на дверях входа в подвальное помещение отсутствует информация о месте хранения ключей.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты на дверях входа в подвальное помещение разместить информацию о месте хранения ключей.</p>	<p>Основание: п. 18 ППР в РФ.</p>	31.03.2022 включительно	
7.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты в подвальном помещении и в помещении вентиляционной камеры допускается складирование горючих материалов и мусора.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты в подвальном помещении и в помещении вентиляционной камеры не допускать складирование горючих материалов и мусора.</p>	<p>Основание: п. 16 «б» ППР в РФ.</p>	31.03.2022 включительно	
8.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты помещению складского назначения на 1-м этаже в кладовой где размещено холодильное оборудование не присвоена категория по взрывопожарной и пожарной опасности с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты помещению складского назначения на 1-м этаже в кладовой где размещено холодильное оборудование присвоить категорию по взрывопожарной и пожарной</p>	<p>Основание: ст. 20 ФЗ №69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013).</p>	31.03.2022 включительно	

	опасности с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.			
9.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты помещение электрощитовой не отделено от помещений другого класса функциональной пожарной опасности противопожарными преградами 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь).</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты помещение электрощитовой отделить от помещений другого класса функциональной пожарной опасности противопожарными преградами 1-го типа.</p>	Основание: ст. 20 ФЗ №69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 88, таблица 23, 24 ФЗ № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.	31.03.2022	включительно
10.	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p>	Основание: п. 54 ППР в РФ.	31.03.2022	включительно

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Твери по пожарному надзору.

врио заместителя начальника ОНД и ПР по г. Твери

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



А.С. Храбров

(подпись)

«23» апреля 2021 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«23» апреля 2021 г.



Заведующий МБОУ ДЕТСКИЙ САД № 62 Лукаш В.П.

(должность, фамилия, инициалы)